



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2017CCC0305-2632457

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD13-1000/30、HD13-1000/31、
HD13-1000/40、HD13-1000/41、
HD13BX-1000/30、HD13BX-1000/31、
HD13BX-1000/40、HD13BX-1000/41

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 开启式刀开关 型 号: HD13-1000/30、HD13-1000/31、 HD13-1000/40、HD13-1000/41、 HD13BX-1000/30、HD13BX-1000/31、 HD13BX-1000/40、HD13BX-1000/41 样品数量: 7 台 样品来源: 送样 收样日期: 2017.06.28 完成日期: 2017.08.15	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区 制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限 公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳 市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD13-1000/30、HD13-1000/31、HD13-1000/40、HD13-1000/41、HD13BX-1000/30、 HD13BX-1000/31、HD13BX-1000/40、HD13BX-1000/41; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415V/AC690V; Ie: 1000A; Ith: 1000A; 额定限制短路电流: 50kA; Ue: AC415V; 使用类别: AC-21B; Ue: AC690V; 使用类别: AC-20A; Icw: 25kA/1s; 极数: 3P、4P	
签发人: 楼云生 签名:  签发日期: 2017.08.15	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目详见 P5 页: 1. 原证书编号为: 2002010305025057; 2. 原报告编号为: C009-A2009CCC0305-820790(上海电器设备检测所); C-040-07B1785-S(苏州电器科学研究所有限公司); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	




报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC172566
首页	√	1	C-14201-DC172566
报告组成	√	1	C-14201-DC172566
安全型式试验报告	√	29	C-14201-DC172566
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC0305-2632457 样品名称: 开启式刀开关 型号规格: HD13-1000/30、HD13-1000/31、 HD13-1000/40、HD13-1000/41、 HD13BX-1000/30、HD13BX-1000/31、 HD13BX-1000/40、HD13BX-1000/41 样品数量: 7 台 样品生产序号: / 收样日期: 2017.06.28 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限 公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市 镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中 心大道 288 号
试验依据标准: GB/T14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、 隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD13-1000/30、HD13-1000/31、HD13-1000/40、HD13-1000/41、HD13BX-1000/30、 HD13BX-1000/31、HD13BX-1000/40、HD13BX-1000/41; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415V/AC690V; Ie: 1000A; Ith: 1000A; 额定限制短路电流: 50kA; Ue: AC415V; 使用类别: AC-21B; Ue: AC690V; 使用类别: AC-20A; Icw: 25kA/1s; 极数: 3P、4P	
主检: 徐 亮 签名:  日期: 2017.08.15	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2017 年 08 月 15 日
审核: 孙荣林 签名:  日期: 2017.08.15	
签发: 楼云生 签名:  日期: 2017.08.15	
备注	样品编号: #1~#3: HD13-1000/41 4P #4~#6: HD13BX-1000/41 4P #7: HD13-1000/31 3P