



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2017CCC0305-2682779
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(CB级)

型号: TGQ2-400L、TGQ2-400M、TGQ2-400H、
TGQ1-400L、TGQ1-400M、TGQ1-400H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>样品名称: 自动转换开关电器</p> <p>型 号: TGQ2-400L 、 TGQ2-400M 、 TGQ2-400H 、 TGQ1-400L 、 TGQ1-400M 、 TGQ1-400H</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>样品数量: 3</p> <p>收样日期: 2017-10-17</p> <p>完成日期: 2017-11-17</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限 公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市 镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ2-400L、TGQ2-400M 、 TGQ2-400H、TGQ1-400L、TGQ1-400M 、 TGQ1-400H Ui: 800V; Ue: AC400V; Ie: 225A、250A、315A、350A、 400A; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); 使用类别: AC-33iB; 电器 级别: CB 级; TSE 型式: ATSE; L 型: Icn: 50kA; Icm(峰值) : 105kA; M 型: Icn: 65kA; Icm(峰值) : 143kA; H 型: Icn: 100kA; Icm(峰值) : 220kA; 3P(L 型), 3P 、4P(M 型、H 型)</p>	
<p>主检: 袁萍平 签名:  日期: 2017-11-17</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 2017年11月17日</p>
<p>审核: 袁科锋 签名:  日期: 2017-11-17</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2017-11-17</p>	
<p>备注: 变更信息详见附件表 1</p>	