



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式


申请编号: A2016CCC0307-2296053
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: TGM2L-250/3N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 剩余电流动作断路器 型号: TGM2L-250/3N 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2016-03-29 完成日期: 2016-04-27	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者: 乾龙科技有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号 生产企业: 乾龙科技有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号	
试验结论: 原获证 (2010010307392558) 产品依据 GB14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (2010010307392558) 除型号命名不同外, 产品描述、内部结构一致。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM2L-250/3N; Ui:690V; Ue:AC380V; In:100A, 160A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; lcs:35kA; lcu:50kA; I Δ n:75mA/150mA/300mA/500mA 分级调节/AC 型; 剩余电流脱扣器类型:电子式; I Δ m:12.5kA; 使用类别:A 类; 极数:3P+N(N 极常通)		
主检:  日期: 2016-04-27	 福建省产品质量检验研究院 2016 年 4 月 29 日	
审核:  日期: 2016-04-28		
签发:  日期: 2016-04-29		
备注:		
利用已获证书结果	母证书	利用已获证书结果扩展委托人
委托人名称	乾龙科技有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
型号	QKM1L-250/3N	TGM2L-250
母证书编号	2010010307392558	
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司、福建省产品质量检验研究院	
说明: 本试验报告引用编号为“C-040-09B1434-S、C-02501-13DQ1533”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, “02501-16DQ1583”报告除型号命名不同外, 其余参数均一致。		