



2014001380A



检测
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2016CCC0307-2272886
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM1-250C

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGM1-250C 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-03-29 完成日期: /	委托人: 天正集团有限公司 委托人地址: 乐清市柳市镇天正工业园区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
---	--

试验结论: 按原获证(2015010307817820)产品依据 GB14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2015010307817820)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM1-250C
Uimp:8kV;Ui:800V; Ue:3P,4P,3P+N:AC400/415V, AC690V;
2P,1P+N: AC400/415V;
In:100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;
AC400/415V:ics:15kA; lcu:25kA;AC690V:ics:4kA; lcu:8kA;
脱扣极别:10;使用类别: A 类;
极数:3P(3 个保护极,适用于隔离);
A 型:3P+N(3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离),1P+N(1 个保护极,N 极常通,不适用于隔离),
D 型:3P+N(4 个保护极,N 极常通,不适用于隔离),1P+N(2 个保护极,N 极常通,不适用于隔离),
B 型:4P(3 个保护极,N 极可开闭,适用于隔离),2P(1 个保护极, N 极可开闭,适用于隔离),
C 型:4P(4 个保护极,N 极可开闭,适用于隔离),2P(2 个保护极, N 极可开闭,适用于隔离);
配用的辅助触头:1NO1NC、2NO2NC;lth:3A;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.26A;DC-13: Ue/Ie:DC230V/0.14A.
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构:Us: AC380/400V,AC220/230V,
AC110V,DC220V,DC110V,DC24V;
欠压脱扣器:Us: AC220/230V,AC380/400V.

TGMD-250
Uimp:8kV;Ui: 800V; Ue: 3P,4P,3P+N:AC400/415V, AC690V;
2P,1P+N: AC400/415V;
In:100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;
AC400/415V:ics:15kA; lcu:25kA; AC690V:ics:4kA; lcu:8kA;
脱扣极别:10;使用类别: A 类;
极数:3P(3 个保护极,适用于隔离);
A 型:3P+N(3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离),1P+N(1 个保护极,N 极常通,不适用于隔离),
D 型:3P+N(4 个保护极,N 极常通,不适用于隔离),1P+N(2 个保护极,N 极常通,不适用于隔离),
B 型:4P(3 个保护极,N 极可开闭,适用于隔离),2P(1 个保护极, N 极可开闭,适用于隔离),
C 型:4P(4 个保护极,N 极可开闭,适用于隔离),2P(2 个保护极, N 极可开闭,适用于隔离);
配用的辅助触头:1NO1NC、2NO2NC;lth:3A;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.26A; DC-13: Ue/Ie:DC230V/0.14A.
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构:Us: AC380/400V,AC220/230V,
AC110V,DC220V,DC110V,DC24V;
欠压脱扣器:Us: AC220/230V,AC380/400V.

主检: 戴维强 签名:  日期: 2016-04-07

审核: 尤雪元 签名:  日期: 2016-04-07

签发: 顾丽琴 签名:  日期: 2016-04-07

(检测机构名称、盖章)

2016 年 04 月 07 日

备注:

利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	天正集团有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	乐清市柳市镇天正工业园区
型号	TGMD-250	TGM1-250C
母证书编号	2015010307817820	
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
说明: 本试验报告引用编号为“03601-A-15B2174-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。		