




161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果

申请编号: A2017CCC0305-2758009




产品名称: 自动转换开关电器

型号: TeQ5P-63

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2017CCC0305-2758009 样品名称: 自动转换开关电器 型号: TeQ5P-63 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2018-03-29 完成日期: 2018-03-30	委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 者: 浙江现代电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇外向型工业区 生 产 企 业: 浙江现代电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇外向型工业区大兴西路 608 号																					
试验结论: 原获证 (母证书号: 2009010305351832) 产品依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证 (母证书号: 2009010305351832) 产品的描述、内部结构一致。																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeQ5P-63; Ue: AC400V; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 63A; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33A; Iq: 100kA; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 3P, 4P; 控制器 Uimp: 2.5kV;																						
主检: 王 越 签名:  日期: 2018-04-03																						
审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-04-03																						
签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-04-03																						
备注: 利用已获证书结果申请人与母证书的信息: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 33%;">利用已获证书结果认证</th> <th style="width: 33%;">母证书</th> <th style="width: 33%;">利用已获证书结果申请</th> </tr> <tr> <td>申请人名称</td> <td>浙江现代电气有限公司</td> <td>浙江天正智能电器有限公司</td> </tr> <tr> <td>申请人地址</td> <td>浙江省乐清市柳市镇外向型工业区</td> <td>浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>XDQ3-63</td> <td>TeQ5P-63</td> </tr> <tr> <td>原报告编号</td> <td colspan="2">C-040-09B0393-S, C-040-10B0606-S, 02401-1711902053-S</td> </tr> <tr> <td>原报告检测机构</td> <td colspan="2">苏州电器科学研究院股份有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2009010305351832</td> </tr> </table>		利用已获证书结果认证	母证书	利用已获证书结果申请	申请人名称	浙江现代电气有限公司	浙江天正智能电器有限公司	申请人地址	浙江省乐清市柳市镇外向型工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	型号	XDQ3-63	TeQ5P-63	原报告编号	C-040-09B0393-S, C-040-10B0606-S, 02401-1711902053-S		原报告检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)		母证书编号	2009010305351832	
利用已获证书结果认证	母证书	利用已获证书结果申请																				
申请人名称	浙江现代电气有限公司	浙江天正智能电器有限公司																				
申请人地址	浙江省乐清市柳市镇外向型工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																				
型号	XDQ3-63	TeQ5P-63																				
原报告编号	C-040-09B0393-S, C-040-10B0606-S, 02401-1711902053-S																					
原报告检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)																					
母证书编号	2009010305351832																					
说明: 本试验报告引用编号为 “C-040-09B0393-S, C-040-10B0606-S, 02401-1711902053-S” 的报告, 仅修改了申请人名称、地址, 除产品型号外, 其余参数均一致。																						