



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2869318
(任务编号)

产品名称: 负荷隔离开关

型 号: GL□-630/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 负荷隔离开关 型 号: GLC-630/4、 GLZ2-630/4、GLZ-630/4、 GL-630/4KFT、GL-630/3 商 标: / 样品数量: 12 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-05-08、 2018-05-09 完成日期: 2018-06-15	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: GL□-630/□□□□; Uimp:12kV; Ui:800V; Ith:630A; Ue: AC415V/690V, le:630A/425A; Icw:20kA/1s, Icm:40kA; 使用类别:AC-21B; 3P, 4P 配用的辅助触头:1NO1NC、2NO2NC, Ith:3A, AC-15:220V/0.8A 型号解释详见附件	
主检: 蔡贵为	日期: 2018-06-15
审核: 何晓勇	日期: 2018-07-05
签发: 阮平	日期: 2018-07-06
备注: 1.变更情况: 详见附件; 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ795 (A2017CCC0302-2633856); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2012010302587670; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系 统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	

