



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2920374  
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR17-160/3、3G

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



|                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 样品名称: 熔断器式隔离开关<br>型 号: HR17-160/3<br>商 标: /<br>数 量: 2 台<br>样品来源: 送样<br>收样日期: 2018-06-21<br>完成日期: 2018-07-20 | 委托人: 浙江天正电气股份有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区<br>生产者: 浙江天正电气股份有限公司<br>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区<br>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR17-160/3、3G; Uimp:8kV; Ui:800V; Ith: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC415V/690V; Ie: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Iq: 100kA(415V), 50kA(690V); 使用类别: AC-21B; 3P

主检: 高吉祥 日期: 2018-07-20

审核: 何晓芳 日期: 2018-07-30

签发: 严平 日期: 2018-07-31



备注:

1.变更情况:

| 序号 | 变更项目   | 变更前                                | 变更后                                                                                   |
|----|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 标准换版   | GB/T14048.3-2008                   | GB/T14048.3-2017                                                                      |
| 2  | 产品参数变更 | Ie=Ith: 63A, 80A, 100A, 125A, 160A | Ie=Ith: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A |

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ3115(A2015CCC0302-2186563);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2013010302607481;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

6.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。