



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0304-2933553
(任务编号)

产品名称: 信号灯

型 号: TGAD56-...

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 信号灯 型 号: TGAD56-... 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-07-27 完成日期: 2018-08-08	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业 园区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业 园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工 业园区
---	---

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGAD56-...

Ui:660V; Uimp:2.5kV;


Ue/Ie: AC380V,220V,127V,110V;

DC380V,220V,127V,110V,48V;

防护等级: IP40(仅适用于头部);

安装孔径: $\phi 22\text{mm}$.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-09-11

审核: 陆维导 签字:  日期: 2018-09-11

签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-09-11



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版变更	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2. 底座供应商变更	浙江高桥电子有限公司 乐清市信号灯厂	乐清市国汇电气厂 浙江高桥电子有限公司 浙江锦汇照明电器有限公司

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4542-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2004010304121088;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。