



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2941854  
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型号: HR3-800、HR3BX-800、  
HR3-1000、HR3BX-1000

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 熔断器式隔离开关</p> <p>型号: HR3-800、 HR3BX-800、 HR3-1000、 HR3BX-1000</p> <p>数量: 3</p> <p>收样日期: 2018-08-21</p> <p>完成日期: 2018-09-07</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR3-800、HR3BX-800、HR3-1000、HR3BX-1000 Ue: AC380V; Ie: 800A、1000A; Ui: 660V; Uimp: 8kV; Ith: 800A、1000A; 额定限制短路电流: 10kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P</p>	
<p>主检: 盛刚伟 签名:  日期: 2018-09-11</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 2018年09月17日</p>
<p>审核: 袁科锋 签名:  日期: 2018-09-13</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2018-09-17</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图</p> <p>变更信息详见附件表 1</p>	