



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2018CCC0305-2943468  
(任务编号)

产品名称: 按钮

型 号: LA4-2H,LA4-3H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>产品名称: 按钮</p> <p>型 号: LA4-2H,LA4-3H</p> <p>数 量: 10</p> <p>收样日期: 2018-08-24</p> <p>完成日期: 2018-09-04</p> <p>样品来源: 企业送样</p>                     | <p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
| <p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>LA4-2H,LA4-3H Ui: 380V; AC-15: Ue/Ie: AC380V/2.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A; Ith: 5A; IP40; Uimp: 2.5kV</p> |                                                                                                                                                                                 |
| <p>主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2018-09-14</p>                          |  <p>浙江省机电产品质量检测所</p> <p>2018年09月17日</p> <p>检验检测专用章</p>                                     |
| <p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2018-09-17</p>                          |                                                                                                                                                                                 |
| <p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2018-09-17</p>                          |                                                                                                                                                                                 |
| <p>备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC-E图;</p>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |