



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书模式

申请编号: A2018CCCC0302-3037989

产品名称: 隔离开关

型 号: GL□-□/□□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 隔离开关 型 号: GL□-□/□□□ 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.11.15 完成日期: 2018.12.18	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江金莱勒电气有限公司 制造商(生产者)地址: 乐清经济开发区纬十路 246 号 生产企业: 浙江金莱勒电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬 十路 246 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: GL□-□/□□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; Ith: 3150A; Ie: 3150A、 2500A、2000A; Icw: 50kA/1s; Icm(峰值): 105kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: Ith: 0.8A; 1NO1NC; 2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.8A	
签发人: 吴华 签名:  签发日期: 2018.12.18	
该申请为变更申请, 具体变更如下: - 标准换版: 变更前: GB 14048.3-2008; 变更后: GB/T 14048.3-2017; - 变更 Uimp: 变更前: 8kV; 变更后: 12kV; - 变更 Ui: 变更前: 690V; 变更后: 1000V; - 型号变更: 变更前: GL-□/□□□□; 变更后: GL□-□/□□□; - 增加配用辅助触头: 变更前: /; 变更后: Ith: 0.8A; 1NO1NC; 2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.8A - 原证书编号为: 2015010302827612; 原 ODM 证书编号为: 2016010302871444 - 原报告编号为: 03401-2015074A-S (湖南电器检测所) C-14201-DC184175(中检质技检验检测科学研究院有限公司) - 原 ODM 报告编号为: 00901-A2016CCC0302-2315345 (上海电器设备检测所) 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	