



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2943678

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-800/30、HR6-800/31、
HR6-630/30、HR6-630/31

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR6-800/30、HR6-800/31、 HR6-630/30、HR6-630/31 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.08.07 完成日期: 2018.08.29	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR6-800/30、HR6-800/31、HR6-630/30、HR6-630/31; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380V/400V/415V, 660V/690V; Ith=Ie: 315A、400A、500A、630A、800A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B(380V/400V/415V)、AC-22B(660V/690V); 极数: 3P; 配用的 辅助触头: JW2-11; 1NO1NC; Ui: 220V; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A	
签发人: 楼云生 签名:  签发日期: 2018.08.29	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更如下: 1. 标准换版: 变更前: GB 14048.3-2008; 变更后: GB/T 14048.3-2017; 2. 触头弹簧(片、圈)供应商变更: 变更前: 宏伟电气集团有限公司 乐清市福源电气有限公司 浙江金莱勒电气有限公司; 变更后: 浙江越鸟电气有限公司 乐清市福源电气有限公司 浙江金莱勒电气有限公司; 3. 触头(触刀)供应商变更: 变更前: 宏伟电气集团有限公司 浙江云桂电气科技有限公司 浙江金莱勒电气有限公司; 变更后: 浙江越鸟电气有限公司 浙江云桂电气科技有限公司 浙江金莱勒电气有限公司; 4. 原证书编号为: 2011010302470779; 5. 原报告编号为: C-14201-DC172637(中检质技检验检测科学研究院有限公司); 02501-16DQ848、02501-15DQ778、C-027-11DQ031(福建省产品质量检验研究院) 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	