



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0304-2948440

产品名称: 辅助触头组

型 号: FC1-14、FC1-02、FC1-20

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2018CCC0304-2948440  
 样品名称: 辅助触头组  
 型号: FC1-11、FC1-02、FC1-20  
 商 标: **TENGEN**  
 样品数量: 2 台  
 样品来源: 生产企业送样  
 收样日期: 2018 年 12 月 03 日  
 完成日期: 2018 年 12 月 07 日

委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司  
 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  
 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司  
 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  
 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司  
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

FC1-11、FC1-02、FC1-20;

Ui: 660V; Uimp: 6kV;


使用类别: AC-15、DC-13;


Ue/ Ie: AC380V/0.95A(AC-15); DC220V/0.15A(DC-13);


Ith: 10A;

FC1-11: 1NO1NC; FC1-02: 2NC; FC1-20: 2NO;

防护等级: IP20;

主检: 汪林峰 签名:  日期: 2018-12-10

审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-12-10

签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-12-10



备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况详见下表:

| 序号 | 项目         | 变更前               | 变更后                      |
|----|------------|-------------------|--------------------------|
| 1  | 标准换版       | GB/T 14048.5-2008 | <b>GB/T 14048.5-2017</b> |
| 2  | 产品名称变更     | 侧辅助触头组            | <b>辅助触头组</b>             |
| 3  | 增加 Uimp 参数 | /                 | <b>6kV</b>               |

原 3C 认证情况:

|           |                                    |      |                      |
|-----------|------------------------------------|------|----------------------|
| 原 3C 证书编号 | 2016010304881002                   |      |                      |
| 原型式试验检测机构 | 浙江方圆检测集团股份有限公司<br>(浙江方圆电气设备检测有限公司) | 报告编号 | 02401-160119720077-S |

备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。