



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书模式

申请编号: A2019CCC0302-3109453

产品名称: 隔离开关

型 号: HH15(□)-400/□□、

HH15(□)-630/□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 隔离开关 型 号: HH15(□)-400/□□、 HH15(□)-630/□□ 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019.02.18 完成日期: 2019.03.06	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江金莱勒电气有限公司 制造商(生产者)地址: 乐清经济开发区纬十路 246 号 生产企业: 浙江金莱勒电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬 十路 246 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HH15(□)-400/□□、HH15(□)-630/□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 630A; Ue: AC380V; Ie: 400A、630A; 使用类别: AC-21B; Icw: 12.6kA/1s; Icm(峰值): 25.2kA; 极数: 3P、3P+N(N 极常通, 不适用于隔离)、4P; 配用的辅助触头: Ith: 6A; 1NO1NC、2NO2NC; AC-13: Ue/Ie: 380V/6A	
签发人: 吴华 签名:  签发日期: 2019.03.06	
该申请为变更申请, 具体变更如下: - 标准换版: 变更前: GB 14048.3-2008; 变更后: GB/T 14048.3-2017; - 型号变更: 变更前: HH15-400、HH15-630; 变更后: HH15(□)-400/□□、HH15(□)-630/□□; - 增加配用辅助触头: 变更前: /; 变更后: Ith: 6A; 1NO1NC、2NO2NC; AC-13: Ue/Ie: 380V/6A; - 母证书编号为: 2012010302530567; 原 ODM 证书编号: 2015010302753072 - 母报告编号为: C-076-1C11276(浙江省机电产品质量检测所) C-14201-DC185418(中检质技检验检测科学研究院有限公司) - 原 ODM 报告编号: C-06801-1C150039(浙江省机电产品质量检测所) 本报告根据原证书报告“C-14201-DC185418”重新进行描述。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC190620
首页	√	1	C-14201-DC190620
报告组成	√	1	C-14201-DC190620
安全型式试验报告	√	9	C-14201-DC190620
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0302-3109453

样品名称: 隔离开关

型号规格: HH15(□)-400/□□、

HH15(□)-630/□□

样品数量: 1 台

样品生产序号: /

收样日期: 2019.02.18

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商(生产者): 浙江金莱勒电气有限公司

制造商(生产者)地址: 乐清经济开发区纬十路

246 号

生产企业: 浙江金莱勒电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十

路 246 号

试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HH15(□)-400/□□、HH15(□)-630/□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 630A; Ue: AC380V; Ie: 400A、630A; 使用类别: AC-21B; Icw: 12.6kA/1s; Icm(峰值): 25.2kA; 极数: 3P、3P+N(N 极常通, 不适用于隔离)、4P; 配用的辅助触头: Ith: 6A; 1NO1NC、2NO2NC; AC-13: Ue/Ie: 380V/6A

主检: 卢芳 签名:  日期: 2019.03.06审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.03.06签发: 吴华 签名:  日期: 2019.03.06

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2019 年 03 月 06 日

备注

试品编号:
#1: HH15(QA)-630/42