



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☐ ☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0305-3049898

产品名称: 控制开关

型 号: TGLA1-□□□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 控制开关 型 号: TGLA1-□□□□ 商 标: / 样品数量: 39 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019.01.29 完成日期: 2019.03.20	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLA1-□□□□; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue/le: AC400V/1.9A; Ue/le: AC230V/3A; DC-13: Ue/le: DC230V/0.3A; Ue/le: DC110V/0.6A; 安装孔径: Φ22mm; 防护等级: 钥匙钮 IP40(操作面)、其他钮 IP65(操作面)	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2019.03.20	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC190578
首页	√	1	C-14201-DC190578
报告组成	√	1	C-14201-DC190578
安全型式试验报告	√	70	C-14201-DC190578
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0305-3049898	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
样品名称: 控制开关	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号规格: TGLA1-□□□□	生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司
样品数量: 39 台	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品生产序号: /	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
收样日期: 2019.01.29	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
样品来源: 送样	
抽样通知书编号: /	

试验依据标准: GB/T 14048.5-2017《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGLA1-□□□□; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.9A; Ue/Ie: AC230V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC230V/0.3A; Ue/Ie: DC110V/0.6A; 安装孔径: Φ22mm; 防护等级: 钥匙钮 IP40(操作面)、其他钮 IP65(操作面)

主检: 章 羿 签名:  日期: 2019.03.20

审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.03.20

签发: 徐 亮 签名:  日期: 2019.03.20

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2019 年 03 月 20 日
检验检测专用章

备注	试品编号: #1~6: TGLA1-DPH5 AC380V #27: TGLA1-PHE5 #7~#11: TGLA1-DPH1 AC/DC220V #28: TGLA1-ZGH5 #12~#22: TGLA1-PL5 #29: TGLA1-M6H5 #34~#35: TGLA1-Y3135 #23: TGLA1-PB5 #30: TGLA1-DX21H5 #36: TGLA1-XF3H2 #24: TGLA1-PH5 #31: TGLA1-CX31H5 #37: TGLA1-XF4H2 #25: TGLA1-PHU5 #32: TGLA1-DM4H1 #38: TGLA1-XF6H2 #26: TGLA1-PLA5 #33: TGLA1-DDX21H5 #39: TGLA1-DCX32H5
----	---