



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2018CCC0305-2952777

(任务编号)

产品名称: 倒顺开关

型 号: HY2-12, HY2-20, HY2H-12, HY2H-20

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 倒顺开关 型号: HY2-12, HY2-20, HY2H-12, HY2H-20 商标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-08-23 完成日期: 2018-08-30	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HY2-12, HY2-20, HY2H-12, HY2H-20

Uimp: 4kV; Ui: 400V;

Ue: AC380V;


Ith: 30A; Ie: 12A, 20A;

Icw: 240A/1s, 400A/1s;


额定限制短路电流: 240A, 400A;

使用类别: AC-3, AC-4;

极数: 3P.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-09-25

审核: 姜鑫 签字:  日期: 2018-09-25

签发: 张洁 签字:  日期: 2018-09-25



备注

1. 变更情况: 见附件;
2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-07B1679-S;
3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
4. 原 CCC 证书编号: 2003010305053190;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。



附件

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
2.产品型号变更	HY2-12,HY2-20	HY2-12,HY2-20,HY2H-12,HY2H-20
3.总装配图变更	2TZP.639.002.1-2	2TZP.639.002.1-4
4.底座型号规格/牌号,制造商(生产厂)变更	Q235A 乐清市长东电器厂	Q195 乐清市创立冲压有限公司 温州兴发电器有限公司
5.基座型号规格/牌号,制造商(生产厂)变更	PF2A4-161 乐清市长东电器厂	PF2A2-141 乐清市国良电器配件厂 乐清市新技塑胶有限公司
6.触头(触刀)型号规格/牌号变更	T ₂ Y	T ₃ Y
7.绝缘材料操作手柄制造商(生产厂)变更	浙江南方塑胶制造有限公司	乐清市国良电器配件厂 乐清市国汇电气厂



报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-18B1398-S
首页	√	2	03601-A-18B1398-S
报告组成	√	1	03601-A-18B1398-S
安全型式试验报告	√	14	03601-A-18B1398-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

