



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2018CCC0304-3087728
(任务编号)

产品名称: 辅助触头组

型 号: FD5e-11、02、20、22、31、13、40、04

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 辅助触头组 型 号: FD5e-11、02、20、22、31、13、40、04 商 标: / 样品数量: 2 样品来源: 企业送样 收样日期: 2019-01-04 完成日期: 2019-01-05	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 原获证(2007010304222413)产品依据 GB/T 14048.5-2017 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2007010304222413)产品, 产品描述一致、内部结构一致。	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: FD5e-11、02、20、22、31、13、40、04 Ui: 660V; Ith: 10A; AC-15, Ue: AC380V, Ie: 0.95A; DC-13, Ue: DC220V, Ie: 0.15A; IP20; Uimp: 2.5kV	
主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2019-01-06	 浙江省机电产品质量检测所 2019 年 01 月 07 日
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2019-01-06	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-01-07	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图 变更信息详见附件表 1	

变 更 附 页

附件表 1

变更信息	变更前	变更后
[12] 标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
[18] 额定冲击耐受电压 Uimp	/	Uimp: 2.5kV
原 3C 证书编号	2007010304222413（母证书）、2018010304055627（ODM）	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-14B1473-S
	苏州电器科学研究院股份有限公司 浙江省机电产品质量检测所	03601-A-16B0383-S C-06801-1C181351（母报告）
	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-18B0103（ODM 报告）
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C190007
首页	√	1	C-06801-1C190007
报告组成	√	1	C-06801-1C190007
安全型式试验报告	√	9	C-06801-1C190007-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C190007

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验