



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0305-3138119

产品名称: 自动转换开关电器



型 号: TGLD-1000、TGLD-1250、TGLD-1600

TGQKP-1000、TGQKP-1250、TGQKP-1600

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2019CCC0305-3138119 样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGLD-1000、TGLD-1250、TGLD-1600、 TGQKP-1000、TGQKP-1250、TGQKP-1600 商 标: TENGEN 数 量: 4 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2019 年 03 月 27 日 完成日期: 2019 年 04 月 09 日	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLD-1000、TGLD-1250、TGLD-1600、TGQKP-1000、TGQKP-1250、TGQKP-1600; Ue: AC400V; Ui: 1000V (主回路), 400V (控制回路); Uimp: 12kV (主回路), 4kV (控制回路); Ith: 1000A (TGLD-1000、TGQKP-1000), 1250A (TGLD-1250、TGQKP-1250), 1600A (TGLD-1600、TGQKP-1600); Ie: 630A、700A、800A、1000A (TGLD-1000、TGQKP-1000), 1250A (TGLD-1250、TGQKP-1250), 1600A (TGLD-1600、TGQKP-1600); 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 67.2kA; Icw: 32kA/60ms; Iq: 90kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P;	
主检: 汪林峰 签名:  日期: 2019-04-23	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2019-04-23	
签发: 王国忠 签名:  日期: 2019-04-23	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 3C 认证情况见附页:	

附录

序号	项目	变更前	变更后
1	产品型号变更	TGLD-1000、TGLD-1250、 TGLD-1600、	TGLD-1000、TGLD-1250、 TGLD-1600、 TGQKP-1000、TGQKP-1250、 TGQKP-1600
2	触头转换时间变更	0.65s ±30%	0.60s ±30%
3	转换动作时间变更	6.15s ±10%	3.0s ±10%
4	返回转换时间	5.70s ±10%	3.0s ±10%
5	总装图号变更	2TZD.644.1044.1~6; 2TZD.644.1045.1~6;	2TZD.644.1044.1~6; 2TZD.644.1045.1~6; 2TZD.644.6011.1~6; 2TZD.644.6012.1~6
原 3C 认证情况:			
原 3C 证书编号		2014010305674208	
原型式试验检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	报告编号	03601-A-13B3296-S
	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	报告编号	02401-1711902016-S
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02401-1911901042
首页	√	1	02401-1911901042
附页	√	1	02401-1911901042
报告组成	√	1	02401-1911901042
安全型式试验报告	√	11	02401-1911901042-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02401-1911901042

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验