



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2019CCC0305-3210499
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ1-63M/3、TGQ1-63M/4、
TGQ1-63H/3、TGQ1-63H/4

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ1-63M/3、 TGQ1-63M/4、 TGQ1-63H/3、 TGQ1-63H/4 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2019-06-04 完成日期: 2019-06-19	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号		
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ1-63M/3、TGQ1-63M/4、TGQ1-63H/3、TGQ1-63H/4; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC400V/50Hz; I_e : 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33iB; I_{cm} (峰值): 9.2kA (TGQ1-63M)、17kA (TGQ1-63H); I_{cn} : 6kA (TGQ1-63M)、10kA (TGQ1-63H); 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; IP20; 控制回路 U_i : 400V; U_{imp} : 2.5kV			
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2019-06-19	 国家低压电器产品质量监督 检验中心 (浙江) 2019 年 06 月 20 日		
审核: 林杰 签名:  日期: 2019-06-20			
签发: 许启进 签名:  日期: 2019-06-20			
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
	变更信息 电源电压偏差和频率偏差 变更	变更前 备用电源电压转换不可调 (相对地): $75V \pm 10\%$ (末端型)	变更后 备用电源电压转换不可调 (相对地): $110V \pm 10\%$ (末端型)
	触头转换时间变更	$0.36s \pm 20\%$	$0.49s \pm 30\%$
	断电时间 (包括延时时间) 范围:	$0.355s \pm 20\%$	$0.49s \pm 30\%$
	原 3C 证书编号	2016010305844380	
	已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心 (浙江)	17001-A2018CCC0305-2905959
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	17001-A2019CCC0305-3210499
首页	√	1	17001-A2019CCC0305-3210499
报告组成	√	1	17001-A2019CCC0305-3210499
安全型式试验报告	√	16	17001-A2019CCC0305-3210499-S
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	17001-A2019CCC0305-3210499

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验