



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0302-3209354

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-630/30、HR6-630/31

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: HR6-630/30、HR6-630/31 样品数量: 12 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019.06.02 完成日期: 2019.06.25	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR6-630/30、HR6-630/31; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC-23B: AC380V/400V/415V, AC-22B: AC660V/690V; Ith=Ie: 315A、400A、500A、630A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B、AC-22B; 极数: 3P; 配用辅助触头: JW2-11: 1NO1NC: Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2019.06.25	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC193776
首页	√	1	C-14201-DC193776
报告组成	√	1	C-14201-DC193776
安全型式试验报告	√	64	C-14201-DC193776
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0302-3209354

样品名称: 熔断器式隔离开关

型号规格: HR6-630/30、HR6-630/31

样品数量: 12 台

样品生产序号: /

收样日期: 2019.06.02

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业
区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江乐清市柳市镇苏吕
工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中
心大道 288 号

试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、
隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR6-630/30、HR6-630/31; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC-23B: AC380V/400V/415V,
AC-22B: AC660V/690V; Ith=Ie: 315A、400A、500A、630A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B、
AC-22B; 极数: 3P; 配用辅助触头: JW2-11: 1NO1NC: Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.5A;
DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A

主检: 潘一奇 签名:  日期: 2019.06.25审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.06.25签发: 徐 亮 签名:  日期: 2019.06.25

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2019 年 06 月 25 日



备注

样品编号:

#1~#10 HR6-630/31 630A

#11 HR6-630/31 315A

#12 HR6-630/30 630A