



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2019CCC0305-3245745
(任务编号)

产品名称: 微动开关

型 号: LXW6-11□

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



产品名称: 微动开关	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区																		
型 号: LXW6-11□	生产者(制造商): 欣灵电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号																		
商 标: /	生产企业: 欣灵电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号																		
样品数量: 1 台																			
样品来源: 企业送样																			
收样日期: 2019-07-16																			
完成日期: 2019-07-17																			
试验结论: 原获证(2010010305421245)产品依据 GB/T 14048.5-2017 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2010010305421245)产品, 产品描述一致、内部结构一致。																			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: LXW6-11□; Ui: 380V; Uimp: 4kV; Ith: 10A; AC-15: Ue: AC250V; Ie: 10A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.3A; IP20																			
主检: 徐瑞达 签名: 徐瑞达 日期: 2019-07-17	 国家低压电器产品质量监督 检验中心(浙江) 2019年07月17日																		
审核: 林杰 签名: 林杰 日期: 2019-07-17																			
签发: 许启进 签名: 许启进 日期: 2019-07-17																			
备注	<table border="1"> <tr> <td>利用已获证书结果模式认证</td> <td>母证书</td> <td>利用已获证书结果模式申请</td> </tr> <tr> <td>委托人名称</td> <td>欣灵电气股份有限公司</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号</td> <td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>LXW-AZ</td> <td>LXW6-11□</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2010010305421245</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)</td> </tr> </table>	利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请	委托人名称	欣灵电气股份有限公司	浙江天正电气股份有限公司	委托人地址	浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	型号	LXW-AZ	LXW6-11□	母证书编号	2010010305421245		母证书检测机构	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	
	利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请																
	委托人名称	欣灵电气股份有限公司	浙江天正电气股份有限公司																
	委托人地址	浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区																
	型号	LXW-AZ	LXW6-11□																
	母证书编号	2010010305421245																	
	母证书检测机构	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)																	
说明: 本试验报告引用编号为“17001-A2019CCC0305-3134520”的报告, 仅修改了委托人名称、地址、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。																			