

报告编号: 19042206C



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0553

检 验 报 告

6.5

产 品 型 号 _____ TGU1G-40 3P+NPE

_____ (一端口, 三相交流, $I_n: 20kA$)

产 品 名 称 _____ 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器

申 请 单 位 _____ 浙江天正电气股份有限公司

检 验 类 别 _____ 产品认证初次检验



信息产业通信产品防雷性能质量监督检验中心

注意事项

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 报告需加盖骑缝章。
3. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
5. 报告涂改无效。
6. 部分复印本检验报告无效
7. 本检验报告仅对来样负责。
8. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向泰尔认证中心提出。

地址：中国.河南省郑州市冬青街9号

邮政编码：450007

电话： 0371-67983258-8207

0371-67975000-2784

传真： 0371-67430844

E-MAIL: fanglei.cn@163.com

检 验 报 告

产品名称	通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器	产品型号/规格	TGU1G-40 3P+NPE (一端口, 三相交流, In:20kA)
申请单位	浙江天正电气股份有限公司	出厂编号/生产日期	2019 年 04 月 09 号
生产单位	浙江天正电气股份有限公司	检验类别	产品认证初次检验
生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号		
送样日期	2019 年 04 月 22 日	送样者	李莉
样品基数	——	样品数量	6
样品初始状态	样品初始状态完好, 符合检验要求		
检验依据	YD/T 1235.1-2002《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》 YD/T 1235.2-2002《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法》		
检验结论	该公司的 TGU1G-40 3P+NPE 型通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口, 三相交流, $I_n:20kA$) 产品经检验, 结果如下: 应测项目 18 项; 实测项目 15 项; 无关项 3 项; 不合格项 0 项, (B 类 0 项; C 类 0 项)。 综合判定: 该样品检验结论为合格。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019 年 05 月 16 日		
备注	1. 检验任务依据: 泰尔认证中心检测委托书第 JD201903099 号, TLC《防雷产品认证实施规则》(VA.3)。 2. 本报告共 2 份, 该报告为第 2 份。		

批准人职务: 授权签字人

批准: 陈强

审核: 王俊艳

主检: 王斌