



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010305252836

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者（制造商）名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

TGQ1N-800L/3, TGQ1N-800M/3, TGQ1N-800L/4, TGQ1N-800M/4; U_i : 800V(主), 400V(控辅); U_{imp} : 8kV(主), 2.5kV(控辅); U_e : AC400V; I_e : 630A, 700A, 800A; 使用类别: AC-33B; I_{cn} : L 型: 50kA, M 型: 70kA; I_{cm} (峰值): L 型: 105kA, M 型: 154kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE, RTSE; 极数: 3P, 4P. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2019 年 11 月 27 日 有效期至：2024 年 11 月 27 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：

陆杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2019010305252836

纸 号：

型号的解释：

<u>TG</u>	<u>Q</u>	<u>1N</u> -	<u>800</u>	<u>□</u> /	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

- (1) TG: 企业特征代号
- (2) Q: 自动转换开关电器
- (3) 1N: 设计序号
- (4) 800: 壳架电流 (A)
- (5) □: 分断能力代号 (L: 基本型、M: 较高型)
- (6) □: 极数: 3-三极, 4-四极
- (7) □: 结构形式: Y (一体式), 无代号 (分体式) 仅智能型
- (8) □: 控制器型号 (A: 经济型; B: 标准型; C: 智能型)
- (9) □: 通讯可选 (无代号: 不带通讯; T: 带通讯 (只有智能型可选通讯))
- (10) □: 控制器工作模式 (无代号: 电网-电网; F: 电网-发电机 (经济型无))
- (11) □: 控制器动作方式 (无代号: 自投自复; S: 自投不自复 (经济型无))
- (12) □: 可选功能 (W: 消防联动位置反馈; Z: 转换拒动报警; C: 错接线报警; G: 故障报警输出 (经济型无可选功能))

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

中国质量认证中心