



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010305264545

## 委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称、地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

TGQ1N-125L/3、TGQ1N-125M/3、TGQ1N-125L/4、TGQ1N-125M/4; Uimp:8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ui:800V(主回路)、400V(控制回路); Ue:AC400V; Ie: 16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A; 使用类别:AC-33B; Icm(峰值): 52.5kA(L型)、73.5kA(M型); Icn: 25kA(L型)、35kA(M型); 电器级别:CB级; 转换方式: ATSE, RTSE; 极数: 3P, 4P; 型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,  
特发此证。

发证日期: 2019 年 12 月 30 日 有效期至: 2024 年 12 月 30 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任:

陆梅

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2019010305264545

纸 号：

型号的解释：

TG Q 1N - 125 □ / □ □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1) TG: 企业特征代号

(2) Q: 自动转换开关电器

(3) 1N: 设计序号

(4) 125: 壳架电流 (A)

(5) □: 分断能力代号 (L: 基本型、M: 较高型)

(6) □: 极数: 3-三极, 4-四极

(7) □: 结构形式: Y (一体式), 无代号 (分体式) 仅智能型

(8) □: 控制器型号 (A: 经济型; B: 标准型; C: 智能型)

(9) □: 通讯可选 (无代号: 不带通讯; T: 带通讯 (只有智能型可选通讯))

(10) □: 控制器工作模式 (无代号: 电网-电网; F: 电网-发电机 (经济型无))

(11) □: 控制器动作方式 (无代号: 自投自复; S: 自投不自复 (经济型无))

(12) □: 可选功能 (W: 消防联动位置反馈; Z: 转换拒动报警; C: 错接线报警; G: 故障报警输出 (经济型无可选功能))

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠

## 中国质量认证中心