



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2019CCC0302-3352353

(任务编号)

产品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: HH15(QSA)-400/□□, HH15(QSA)-250/□□,
HH15(QSA)-160/□□

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 隔离开关熔断器组 型 号: HH15(QSA)-400/□□, HH15(QSA)-250/□□, HH15(QSA)-160/□□ 商 标: TENGGEN 样品数量: 20 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-12-05 完成日期: 2019-12-18	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HH15(QSA)-400/□□,HH15(QSA)-250/□□,HH15(QSA)-160/□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: HH15(QSA)-400/□□:400A,350A,315A,300A,250A,200A,160A; HH15(QSA)-250/□□:250A,225A,200A,160A,125A,100A,80A,63A; HH15(QSA)-160/□□:160A,125A,100A,80A,63A,50A,40A,32A,25A,20A,16A; Ue: AC415V,AC690V; Ie: HH15(QSA)-400/□□:400A,350A,315A,300A,250A,200A,160A; HH15(QSA)-250/□□:250A,225A,200A,160A,125A,100A,80A,63A; HH15(QSA)-160/□□:160A,125A,100A,80A,63A,50A,40A,32A,25A,20A,16A; Iq: 100kA(AC415V)/50kA(AC690V); 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 极数: 3P,4P; 配用的辅助触头 3SB1400-0A(1NO1NC,2NO2NC): Ith:6A; AC-13:Ue/Ie:AC380V/6A.	
主检: 庄晓丽 日期: 2019.12.23 审核: 魏志福 日期: 2019.12.23 签发: 魏志媛 日期: 2019.12.23	 (检测单位名称盖章) 2019 年 12 月 23 日
备注: 无	