



2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0305-820821

产品名称: 开启式刀形转换开关

型 号: HS11-1000/38, HS11-1000/39,

HS11-1000/48, HS11-1000/49

检测机构: 上海电器设备检测所



安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 开启式刀形转换开关
 型号规格: HS11-1000/38, HS11-1000/39,
 HS11-1000/48, HS11-1000/49
 商 标: 天正、**TENGEN**
 样品数量: 2 台
 样品来源: 工厂送样
 样品状况: 良好
 样品生产序号: /
 收样日期: 2010-05-18
 完成日期: 2010-06-07

申请人: 浙江天正电气股份有限公司
 申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工
 业园区

制造商: 浙江天正电气股份有限公司
 制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正
 工业园区

生产厂: 浙江天正电气股份有限公司
 生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正
 工业园区

试验依据标准: GB14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔
 离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HS11-1000/38, HS11-1000/39, HS11-1000/48, HS11-1000/49

Ui: 660V;

Ith: 1000A;

Ue: AC380V;

Ie: 1000A;

额定短时耐受电流(Icw): 25kA/1s;

使用类别: AC-20A;

极数: 3P,4P

主检: 曾婧婧 签名:  日期: 2010.7.1

审核: 魏庆媛 签名:  日期: 2010.7.1

签发: 朱 刚 签名:  日期: 2010.7.1



备注

变更情况	变更前	变更后
原证书编号	见附页	见附页
原测试报告编号	2002010305025070	
原检测单位	C-040-07B1794-S	
	苏州电器科学研究所有限公司	