



2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证 (CCC)

试验报告

申请编号: A2009CCC0305-820803

产品名称: 开启式刀形转换开关

型 号: HS11-200/28, HS11-200/29, HS11-200/38,
HS11-200/38B, HS11-200/39, HS11-200/39B,
HS11-200/48, HS11-200/48B, HS11-200/49,
HS11-200/49B

检测机构: 上海电器设备检测所



安全型式试验报告

样品名称: 开启式刀形转换开关

型号规格: HS11-200/28, HS11-200/29,
HS11-200/38, HS11-200/38B,
HS11-200/39, HS11-200/39B,
HS11-200/48, HS11-200/48B,
HS11-200/49, HS11-200/49B

商 标: 天正、TENGGEN

样品数量: 16 台

样品来源: 工厂送样

样品状况: 良好

样品生产序号: 1

收样日期: 2010-05-18

完成日期: 2010-07-20

申请人: 浙江天正电气股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

制造商: 浙江天正电气股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产厂: 浙江天正电气股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准: GB14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HS11-200/28, HS11-200/29, HS11-200/38, HS11-200/38B, HS11-200/39, HS11-200/39B,
HS11-200/48, HS11-200/48B, HS11-200/49, HS11-200/49B

Ui: 660V;

Ith: 200A;

Ue: AC380V;

Ie: 200A;

额定短时耐受电流(Icw): 10kA/1s;

额定限制短路电流: 50kA

使用类别: AC-20A;

极数: 2P, 3P, 4P

主检: 万毅 签名: 万毅 日期: 2010.7.28

审核: 曾婧婧 签名: 曾婧婧 日期: 2010.7.28

签发: 朱刚 签名: 朱刚 日期: 2010.7.29



备注

变更情况	变更前	变更后
原证书编号	2002010305025065	见附页
原测试报告编号	C-040-07B1792-S	见附页
原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司	