



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：


申请编号：A2018CCC0304-2944999
(任务编号)

产品名称：辅助触头

型 号：OF,OF1

检测机构：上海电器设备检测所有限公司



样品名称：辅助触头 型号：OF,OF1 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2018-07-31 完成日期：2018-08-14	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号																					
试验结论：依据 GB/T14048.5-2017 检验合格																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： OF,OF1 Ui:415V; Uimp:2.5kV; Ith:6A; AC-12:Ue/Ie:AC415V/3A,AC380V/3A, DC-12:Ue/Ie:DC125V/1A,DC110V/1A; IP20																						
主检：  日期：2018-09-05 审核：  日期：2018-09-05 签发：  日期：2018-09-05	 (检测机构名称 盖章) 2018年09月05日																					
备注： <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">变更项目</th> <th style="width:35%;">变更前</th> <th style="width:35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB/T14048.5-2008</td> <td>GB/T14048.5-2017</td> </tr> <tr> <td>Uimp变更</td> <td>/</td> <td>2.5kV</td> </tr> <tr> <td>型号变更</td> <td>OF</td> <td>OF,OF1</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2014010304727993</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">00901-A2014CCC0304-1845031</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	标准换版	GB/T14048.5-2008	GB/T14048.5-2017	Uimp变更	/	2.5kV	型号变更	OF	OF,OF1	原证书编号	2014010304727993		原测试报告编号	00901-A2014CCC0304-1845031		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																				
标准换版	GB/T14048.5-2008	GB/T14048.5-2017																				
Uimp变更	/	2.5kV																				
型号变更	OF	OF,OF1																				
原证书编号	2014010304727993																					
原测试报告编号	00901-A2014CCC0304-1845031																					
原检测单位	上海电器设备检测所																					