



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2020CCC0303-3477888

产品名称: 信号灯

型 号: TGAD1-□□□□□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 信号灯 型 号: TGAD1-□□□□□ 样品数量: 36 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020.06.12 完成日期: 2020.07.01	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号																								
试验结论: 合格																									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGAD1-□□□□□; Ui: 660V; Uimp: 2.5kV; Ue: AC380V、AC220V、AC/DC380V、 AC/DC220V、AC/DC127V、AC/DC110V、AC/DC48V; 安装孔径: Φ22mm; 防护等级: 一般型: IP65(安装后正面); E 型: IP40(安装后正面)																									
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2020.07.01																									
备注: 该申请为变更申请, 具体变更如下:																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>型号变更</td> <td>TGAD1-□□</td> <td>TGAD1-□□□□□</td> </tr> <tr> <td>材料组别</td> <td>II</td> <td>IIIa</td> </tr> <tr> <td>外壳防护等级</td> <td>IP40 (带蜂鸣器); IP65 (信号灯)</td> <td>一般型: IP65(安装后正面); E 型: IP40(安装后正面)</td> </tr> <tr> <td>额定电压 (Ue)</td> <td>AC380V、AC220V、AC127V、AC110V; AC/DC220V、AC/DC127V、AC/DC110V、AC/DC48V、AC/DC36V、AC/DC24V、AC/DC12V、AC/DC6.3V</td> <td>AC380V、AC220V; AC/DC380V、AC/DC220V、AC/DC127V、AC/DC110V、AC/DC48V</td> </tr> <tr> <td>图号</td> <td>2TZD.659.1001.1-140 (信号灯); 2TZD.659.1002.1-48 (蜂鸣器)</td> <td>2TZD.659.1001 (信号灯); 2IC.650.525.1~2 (双色灯); 2TZD.659.1002 (蜂鸣器)</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2019010304181855</td> </tr> <tr> <td>原报告编号</td> <td colspan="2">02501-19DQ033-S (福建省产品质量检验研究院)</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	型号变更	TGAD1-□□	TGAD1-□□□□□	材料组别	II	IIIa	外壳防护等级	IP40 (带蜂鸣器); IP65 (信号灯)	一般型: IP65(安装后正面); E 型: IP40(安装后正面)	额定电压 (Ue)	AC380V、AC220V、AC127V、AC110V; AC/DC220V、AC/DC127V、AC/DC110V、AC/DC48V、AC/DC36V、AC/DC24V、AC/DC12V、AC/DC6.3V	AC380V、AC220V; AC/DC380V、AC/DC220V、AC/DC127V、AC/DC110V、AC/DC48V	图号	2TZD.659.1001.1-140 (信号灯); 2TZD.659.1002.1-48 (蜂鸣器)	2TZD.659.1001 (信号灯); 2IC.650.525.1~2 (双色灯); 2TZD.659.1002 (蜂鸣器)	原证书编号	2019010304181855		原报告编号	02501-19DQ033-S (福建省产品质量检验研究院)	
序号和名称	变更前	变更后																							
型号变更	TGAD1-□□	TGAD1-□□□□□																							
材料组别	II	IIIa																							
外壳防护等级	IP40 (带蜂鸣器); IP65 (信号灯)	一般型: IP65(安装后正面); E 型: IP40(安装后正面)																							
额定电压 (Ue)	AC380V、AC220V、AC127V、AC110V; AC/DC220V、AC/DC127V、AC/DC110V、AC/DC48V、AC/DC36V、AC/DC24V、AC/DC12V、AC/DC6.3V	AC380V、AC220V; AC/DC380V、AC/DC220V、AC/DC127V、AC/DC110V、AC/DC48V																							
图号	2TZD.659.1001.1-140 (信号灯); 2TZD.659.1002.1-48 (蜂鸣器)	2TZD.659.1001 (信号灯); 2IC.650.525.1~2 (双色灯); 2TZD.659.1002 (蜂鸣器)																							
原证书编号	2019010304181855																								
原报告编号	02501-19DQ033-S (福建省产品质量检验研究院)																								
根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。																									

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC202100
首页	√	1	C-14201-DC202100
报告组成	√	1	C-14201-DC202100
安全型式试验报告	√	24	C-14201-DC202100
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2020CCC0303-3477888

样品名称: 信号灯

型号规格: TGAD1-□□□□□

样品数量: 36 台

样品生产序号: /

收样日期: 2020.06.12

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业
业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准: GB/T14048.5-2017《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGAD1-□□□□□; Ui: 660V; Uimp: 2.5kV; Ue: AC380V、AC220V、AC/DC380V、
AC/DC220V、AC/DC127V、AC/DC110V、AC/DC48V; 安装孔径: Φ22mm;

防护等级: 一般型: IP65(安装后正面); E 型: IP40(安装后正面)

主检: 上官培素 签名: 上官培素 日期: 2020.07.01

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2020.07.01

签发: 徐 亮 签名: 徐亮 日期: 2020.07.01

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)

2020 年 07 月 01 日

检验检测专用章

备注

试品编号:

#1~#12: TGAD1-22DE AC/DC380V 红
#13~#28: TGAD1-22WS AC/DC380V 红绿
#29~#30: TGAD1-22WDE AC/DC380V 红绿
#31~#32: TGAD1-22WGE AC/DC380V 红绿
#33~#34: TGAD1-22WNE AC/DC380V 红绿
#35: TGAD1-22DFE AC/DC380V 红
#36: TGAD1-22MJE AC/DC380V 红