



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2020CCC0305-3483434
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(PC 级)

型 号: TGQ3P-250III、TGQKPs-250III

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号 : TGQ3P-250III、TGQKPs-250III 样品数量: 4 样品来源: 企业送样 收样日期: 2020-06-19 完成日期: 2020-07-03	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号																			
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格																				
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ3P-250III、TGQKPs-250III Ue: AC400V; Ie: 160A、180A、200A、225A、250A; Ui: 690V; Uimp: 8kV(主回路)、4kV(控制回路); Ith: 250A; Icm(峰值): 17kA; Icw: 10kA/30ms; Iq: 50kA; 使用类别: AC-33B; 电器级别: PC 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 3P, 4P																				
主检: 沈 嘉 签名:  日期: 2020-07-08	 浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 2020 年 07 月 09 日																			
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2020-07-09																				
签发: 杜 量 签名:  日期: 2020-07-09																				
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更信息</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[4] 在证书上增加同种产品其它型号</td> <td>TGQ3P-250III</td> <td>TGQ3P-250III、TGQKPs-250III</td> </tr> <tr> <td>[18] 使用类别变更</td> <td>AC-33iB</td> <td>AC-33B</td> </tr> <tr> <td>原 3C 证书编号</td> <td colspan="2">2018010305089677</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P4 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)</td> <td>02401-1811900024</td> </tr> </tbody> </table>	变更信息	变更前	变更后	[4] 在证书上增加同种产品其它型号	TGQ3P-250III	TGQ3P-250III、TGQKPs-250III	[18] 使用类别变更	AC-33iB	AC-33B	原 3C 证书编号	2018010305089677		已获证型号规格	见 P4 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	02401-1811900024	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效	
变更信息	变更前	变更后																		
[4] 在证书上增加同种产品其它型号	TGQ3P-250III	TGQ3P-250III、TGQKPs-250III																		
[18] 使用类别变更	AC-33iB	AC-33B																		
原 3C 证书编号	2018010305089677																			
已获证型号规格	见 P4 页 5 产品认证情况																			
原证书检测机构/报告编号	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	02401-1811900024																		