

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304000985

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：故障信号触头及瞬时辅助触头组  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T14048.5-2017  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉  
电话：13780117034  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-08  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000985

产品系列、型号、规格:

FA-0110, FA-0101, FA-1010, FA-1001; Ui:690V;Uimp:6kV; Ith:6A;瞬时辅助触头:AC-15;Ue/Ie:AC110V/127V/4.5A;AC220V/240V/3.3A;AC380V/415V/2.2A;AC690V/0.6A; DC-13; Ue/Ie:DC110V/1.3A;DC250V/0.5A; 故障信号触头: AC-14: Ue/Ie:AC110V/127V/0.5A,AC220V/240V/0.3A; DC-13: Ue/Ie:DC24V/1A,DC48V/0.3A,DC60V/0.15A; 防护等级:IP20.

联系人: 李莉  
电话: 13780117034  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-08  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: