

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002850




浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：电能表外置断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 10963.1-2005
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：



自我声明时间：2020-09-08
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002850

产品系列、型号、规格:

TGB2D-80R; U_i : 500V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC230V(1P+N, 2P)、AC400V(3P+N, 4P); I_n : 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; $I_{cn}=I_{cs}$: 6kA; C型特性; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N极可开闭)、4P (带四个保护极); 控制方式: 远程全自动控制; 控制电平电压: AC220V

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: