

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980302002020



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江金莱勒电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路246号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-12
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302002020

产品系列、型号、规格:

GL□-□/□□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; Ith: 3150A; Ie: 3150A、2500A、2000A; Icw: 50kA/1s; Icm(峰值): 105kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: Ith: 0.8A; 1NO1NC; 2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.8A. 型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@teagen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-11-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302002020

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

GL □ - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 隔离开关
- (2) 操作方式: “C” 表示侧方正面操作, “Z1” 表示上下两个负荷开关转换操作
- (3) 额定电流(A): 2000、2500、3150
- (4) 极数: 3-3P, 4-4P
- (5) “J” 表示柜外操作, 柜内操作时不注
- (6) “F11” 表示一常开一常闭, “F22” 表示二常开二常闭

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-11-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: