



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2020CCC0307-3575544
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: TGBDLE-80Y TGBDLE-80YH

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：漏电断路器	委托人：浙江天正电气股份有限公司
型号：TGBDLE-80Y、 TGBDLE-80YH	委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区
商 标：/	生产者：浙江天正电气股份有限公司
样品数量：8 台	生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区
样品来源：送样	
收样日期：2020-09-10	生产企业：浙江九策智能电气有限公司
完成日期：2020-09-11	生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇方 斗岩村

试验结论：依据 GB/T 16917.1—2014、GB/T 16917.22—2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
TGBDLE-80Y、TGBDLE-80YH；Uimp:4kV；Ui:500V；Ue: AC230V；
In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A；
瞬时脱扣类型：C、D 型特性；IΔn: 15mA、30mA、50mA、100mA、300mA；
额定剩余动作类型：AC、A 型，电子式；IΔm: 2000A；
TGBDLE-80Y: Icn=Ics: 6kA；TGBDLE-80YH: Ics: 7.5kA, Icn: 10kA；
极数：1P+N(一个保护极，N 极可开闭)、2P；适用于隔离用

主检：[Signature]	日期：2020-09-11	 福建省产品质量检验研究院 2020 年 9 月 11 日
审核：[Signature]	日期：2020-09-11	
签发：[Signature]	日期：2020-09-11	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	增加型号规格认证	TGBDLE-80Y: Icn=Ics: 6kA	TGBDLE-80Y: Icn=Ics: 6kA; TGBDLE-80YH: Icn: 10kA, Ics: 7.5kA
2	生产者变更	浙江九策智能电气有限公司/ 浙江省乐清市柳市镇方斗岩村	浙江天正电气股份有限公司/ 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

2.本证书为利用已获证书扩展委托人证书，证书编号：2019010307187687，
原 3C 认可报告编号：02501-19DQ1590(A2019CCC0307-3188861)，
出具原 3C 认可报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

3.母证书编号：2017010307000496，
3C 认可报告编号：02501-18DQ826(A2018CCC0307-3015348)，
出具 3C 认可报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。