

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010305025045

发证日期: 2021年01月12日

有效期至: 2024年11月20日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 刀开关
HD□-200、HS□-200、HD□-250、HS□-250; U_{imp} : 12kV; U_i : 1000V; U_e : AC415V/690V;
 I_{th} : 250A; I_e : 250A、200A; I_{cw} : 10kA/1s; I_q : 50kA; AC-20A(U_e : AC415V/690V);
AC-21B(U_e : AC415V); HD12、HD13、HD14、HS12、HS13); 极数: 2P、3P、4P; 配用的
辅助触头: 1NO1NC; I_{th} : 5A; AC-15: U_e/I_e : 380V/0.8A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.1A
型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆柏

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010305025045

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

□ □ □ - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) “HD”表示单投刀开关，“HS”表示双投刀开关；
- (2) 设计代号：11：中央手柄式；12：侧方正面杠杆操作机构式；13：中央杠杆操作机构式；
14：侧面手柄式；
- (3) 附加代号可不注：仅对“HD11”系列带“F”表示带防护罩；
仅对“13”系列带“BX”表示旋转式操作、无“BX”表示杠杆式操作；
- (4) 额定工作电流（A）：200、250
- (5) 极数：2-2P、3-3P、4-4P；仅对“11”系列2P使用
- (6) 0表示不带灭弧罩；1表示有灭弧罩；仅对“11”系列：8表示板前接线；9表示板后接线；
- (7) 仅对“11”系列“B”表示保护型；仅对“HD11F”系列“0”表示不带锁，
“1”表示带锁，配一常开一常闭辅助；

附件



中国质量认证中心