

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-789103
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: TGBKLE-32、TGBKLE-32H
TGBKLG-32、TGBKLG-32H
TGBTLE-32、**TGBKLE-32M**

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBKLG-32、TGBKLG-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M 数 量: 26 收样日期: 2021-03-22 完成日期: 2021-03-25 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBKLG-32、TGBKLG-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/AC230V/AC240V(1P+N、2P), AC380V/AC400V/AC415V (3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; C、D 型特性; IΔn:集成:15mA、30mA ((TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M: 3P、3P+N、4P), TGBKLG-32、TGBKLG-32H), 50mA、75mA、100mA、300mA; 分立: 30mA (TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M: 1P+N、2P); 电子式; IΔm: 2000A; TGBKLE-32、TGBKLG-32、TGBTLE-32、TGBKLE-32M: Ics=Icn=6000A; TGBKLE-32H、TGBKLG-32H: Ics=7500A, Icn=10000A; 极数: TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P; TGBKLG-32、TGBKLG-32H: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P	
主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2021-03-29	浙江省机电产品质量检测 所有有限公司 2021 年 03 月 30 日
审核: 高云燕 签名:  日期: 2021-03-29	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-03-30	
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图; 余下见附页	