



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



161121340515

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2989767

产品名称: 刀开关

型 号: HD11-400/28H、HD11-400/38H、  
HD11-400/38BH、HD11-400/48H  
HD11-400/48BH

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 刀开关</p> <p>型 号: HD11-400/28H、HD11-400/38H、 HD11-400/38BH、HD11-400/48H、 HD11-400/48BH</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2018.09.10</p> <p>完成日期: 2018.10.08</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业 区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心 大道 288 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HD11-400/28H、HD11-400/38H、HD11-400/38BH、HD11-400/48H、HD11-400/48BH;</p> <p>Ui: 660V; Uimp: 8kV; Ith: 400A; Ue: AC380V; Ie: 400A; Icw: 8kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 2P、3P、4P</p>	
<p>签发人: 楼云生</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2018.10.08</p>	
<p>备注:</p> <p>该申请为变更申请, 具体变更如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>标准换版: 变更前: GB 14048.3-2008; 变更后: GB/T 14048.3-2017;</li> <li>产品名称变更: 变更前: 开启式刀开关; 变更后: 刀开关;</li> <li>原证书编号为: 2014010305732438;</li> <li>原报告编号为: 03601-A-14B2733-S(苏州电器科学研究院股份有限公司);</li> </ol> <p>根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。</p>	

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC185237
首页	√	1	C-14201-DC185237
报告组成	√	1	C-14201-DC185237
安全型式试验报告	√	12	C-14201-DC185237
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定: P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

# 安全型式试验报告

<p>申请编号: A2018CCC0305-2989767                  样品名称: 刀开关                  型号规格: HD11-400/28H、HD11-400/38H、                  HD11-400/38BH、HD11-400/48H、                  HD11-400/48BH                  样品数量: 2 台                  样品生产序号: /                  收样日期: 2018.09.10                  样品来源: 送样                  抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区                  生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司                  生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕                  工业区                  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大                  道 288 号</p>
--	--

试验依据标准: GB/T14048.3-2017 《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD11-400/28H、HD11-400/38H、HD11-400/38BH、HD11-400/48H、HD11-400/48BH;  
 Ui: 660V; Uimp: 8kV; Ith: 400A; Ue: AC380V; Ie: 400A; Icw: 8kA/1s; 使用类别:  
 AC-20A; 极数: 2P、3P、4P

主检: 徐 亮 签名:  日期: 2018.10.08

审核: 孙荣林 签名:  日期: 2018.10.08

签发: 楼云生 签名:  日期: 2018.10.08

中检质技检验检测科学研究院有限公司  
 (检测机构名称 盖章)  
 2018 年 10 月 08 日



备注

试品编号:  
 #1: HD11-400/48BH 400A  
 #2: HD11-400/28H 400A