



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2020CCC0302-3538237

(任务编号)


产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR17N-400/30H, HR17N-400/31H,
HR17N-400/30MH, HR17N-400/31MH,
HR17N-400/30M, HR17N-400/31M,
HR17N-400/30, HR17N-400/31



检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR17N-400/30H, HR17N-400/31H, HR17N-400/30MH, HR17N-400/31MH, HR17N-400/30M, HR17N-400/31M, HR17N-400/30, HR17N-400/31 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-09-04 完成日期: 2020-09-12		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发 区中心大道 288 号										
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格												
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR17N-400/30H, HR17N-400/31H,HR17N-400/30MH, HR17N-400/31MH, HR17N-400/30M, HR17N-400/31M,HR17N-400/30, HR17N-400/31 Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue: AC415V/690V; Ith=Ie:125A,160A,200A,224A,250A,315A,350A,400A; Iq:100kA(415V), 50kA(690V) ; 使用类别:AC-23B(415V), AC-22B(690V) ; 极数:3P; 配用的辅助触头(1NO1NC) : (2002010305025051) Ith:3A; Ui:220V; Uimp:2.5kV; AC-15:Ue/Ie: AC220V/0.5A,DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A.												
主检: 王 炜 签字:  日期: 2020-09-30		 (检测机构名称盖章) 2020年09月30日										
审核: 丁 娟 签字:  日期: 2020-09-30												
签发: 陈 源 签字:  日期: 2020-09-30												
备注: 1. 变更情况: <table><thead><tr><th>序号和名称</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. 绝缘材料操作手柄 型号规格/牌号变更</td><td>PC(黑色/灰色)</td><td>PA6(黑色/灰色)</td></tr><tr><td>2. 绝缘材料操作手 柄制造商(生产厂) 变更</td><td>温州市君正电器有限公司 浙江金莱勒电气有限公司 乐清市精源电气有限公司</td><td>温州市君正电器有限公司 浙江金莱勒电气有限公司 浙江宏环电器有限公司</td></tr></tbody></table> 2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-19B0745-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2019010302252483; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。				序号和名称	变更前	变更后	1. 绝缘材料操作手柄 型号规格/牌号变更	PC(黑色/灰色)	PA6(黑色/灰色)	2. 绝缘材料操作手 柄制造商(生产厂) 变更	温州市君正电器有限公司 浙江金莱勒电气有限公司 乐清市精源电气有限公司	温州市君正电器有限公司 浙江金莱勒电气有限公司 浙江宏环电器有限公司
序号和名称	变更前	变更后										
1. 绝缘材料操作手柄 型号规格/牌号变更	PC(黑色/灰色)	PA6(黑色/灰色)										
2. 绝缘材料操作手 柄制造商(生产厂) 变更	温州市君正电器有限公司 浙江金莱勒电气有限公司 乐清市精源电气有限公司	温州市君正电器有限公司 浙江金莱勒电气有限公司 浙江宏环电器有限公司										