



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2021CQC107502-822431
(任务编号)

产品名称: 辅助触头组

型 号: FD1-20M、FD1-11M、FD1-02M、FD1-40M、
FD1-31M、FD1-22M、FD1-13M、FD1-04M

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 辅助触头组 型 号: FD1-20M,FD1-11M, FD1-02M,FD1-40M, FD1-31M,FD1-22M, FD1-13M,FD1-04M 商 标: TENGEN 样品数量: 9 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-06-15 完成日期: 2021-07-07	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: FD1-20M,FD1-11M, FD1-02M,FD1-40M, FD1-31M,FD1-22M, FD1-13M,FD1-04M Ui:690V Uimp:6kV Ith:10A 使用类别: AC-15、DC-13 AC-15: Ue:AC380V Ie:0.95A、 DC-13: Ue:DC220V Ie:0.15A IP20	
主检: 刘丽丽 日期: 2021-07-09 审核: 倪吉福 日期: 2021-07-09 签发: 朱利俊 日期: 2021-07-09	 (检测机构名称、盖章) 2021 年 07 月 09 日
备注: /	