

证书编号: 0301946211452R0L



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

浙江天正电气股份有限公司

浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 325604

生产单位名称及地址

浙江天正电气股份有限公司

浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

获证产品

通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口,单相交流,具体型号:TGU1G-20
1P+NPE型: In 10 kA; TGU1G-40 1P+NPE型: In 20 kA; TGU1G-60 1P+NPE型: In 30
kA; TGU1G-80 1P+NPE型: In 40 kA; TGU1G-100 1P+NPE型: In 50 kA; TGU1G-120
1P+NPE型: In 60 kA)

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T1235.2-2002*; YD/T1235.1-2002*

上述产品满足 通信防雷产品认证实施规则的要求, 认证模式型式试验+初次工厂检查+获证后监督
特此证明

本次颁证日期: 2019 年 08 月 18 日

证书有效期至: 2022 年 08 月 17 日

首次颁证日期: 2019 年 08 月 18 日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人:
Signed by

系斌



扫码关注
“泰尔认
证”微信
公众号,
获取更多
信息。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C030-P



产品认证证书附件

证书编号: 0301946211452R0L

申请单位: 浙江天正电气股份有限公司

生产单位: 浙江天正电气股份有限公司

获证产品: 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口, 单相交流, 具体型号: TGU1G-20 1P+NPE 型: In 10 kA; TGU1G-40 1P+NPE 型: In 20 kA; TGU1G-60 1P+NPE 型: In 30 kA; TGU1G-80 1P+NPE 型: In 40 kA; TGU1G-100 1P+NPE 型: In 50 kA; TGU1G-120 1P+NPE 型: In 60 kA)

产品具体型号: TGU1G-20 1P+NPE、TGU1G-40 1P+NPE、TGU1G-60 1P+NPE、TGU1G-80 1P+NPE、TGU1G-100 1P+NPE、TGU1G-120 1P+NPE

产品型式试验项目:

YD/T1235.1-2002; YD/T1235.2-2002:

外观质量、保护模式、分离装置、告警功能、接线端子连接导体的能力、最大持续运行电压、电压保护水平、等级限制电压、动作负载试验、电气间隙和爬电距离、外壳防护等级、保护接地、着火危险性(灼热丝试验)、暂时过电压失效安全性、暂时过电压耐受特性、热稳定性

关键元器件和材料信息:

关键元器件和材料	型号	供方
浪涌保护元件	开关型气体放电管 LT650-29	上海雷太电气有限公司乐清分公司
浪涌保护元件	限压型压敏电阻 34S621K	常州市创捷防雷电子有限公司

泰尔认证中心有限公司
(章)

2019年08月18日

第一次监督(章)

第二次监督(章)

第三次监督(章)

结论: 合格 20-08-26

结论: 合格 21-07-26

结论: