



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-836291


(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGLD-2000、TGLD-2500、TGLD-3200

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGLD-2000、 TGLD-2500、 TGLD-3200 商 标: / 数 量: 7 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-07-07 完成日期: 2021-08-16	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11—2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLD-2000、TGLD-2500、TGLD-3200; U_i: 1000V; U_{imp}: 12kV(主体), 4kV(控制器); I_{th}: 2000A, 2500A, 3200A; U_e: AC400V 50Hz; I_e: 2000A、2500A、3200A; 使用类别: AC-33iB; I_{cw}: 55kA/60ms; I_{cm}(峰值): 121kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P	
主检:  日期: 2021-08-16	 福建省产品质量检验研究院 2021年9月16日
审核:  日期: 2021-09-15	
签发:  日期: 2021-09-16	
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。	