强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005340

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-C03-02:2014　低压元器件
产品名称：	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：	TGM3E-1250M,TGM3E-1250H;
依据的标准：	GB 14048.2-2008
生产企业名称：	浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：　李莉
电话：　0577-57166162
电子邮箱：　lili@tengen.com.cn

指定签字人：

自我声明时间：　2020-10-08

自我声明地点：　浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307005340

产品系列、型号、规格(附件)：

TGM3E-1250M, TGM3E-1250H
Ui: 1000V;
Uimp: 8kV;
Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;
In: 1250A(500A ~1250A 可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
AC380/400/415V: Ics=50kA(M 型), Icu =50kA(M 型), Icw=15kA/1s(M 型);
Ics=50kA(H 型), Icu =80kA(H 型), Icw=15kA/1s(H 型);
AC660/690V: Ics=20kA(M 型), Icu =20kA(M 型);
Ics=20kA(H 型), Icu =30kA(H 型);
使用类别: B;
频率：50/60Hz;
适用于隔离;
极数: 3P;
配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M (1NO1NC,2NO2NC,4NO4NC):
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/1A;
DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件：
电动操作机构 CD2：AC220/230V(50/60Hz), AC380/400V(50/60Hz);
欠压脱扣器 QT：AC220/230V(50/60Hz), AC380/400V(50/60Hz);
电子分励报警附件：AC220V(50Hz), DC24V;

型号解释：

联系人： 李莉
电话： 0577-57166162
电子邮箱： lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间： 2020-10-08
自我声明地点： 浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307005340

产品系列、型号、规格(附件)：

<table>
<tr><td>短路分断能力级别（注 1）</td><td><table><tr><th>型号解释</th><th>代号</th></tr><tr><td>较高分断型</td><td>M</td></tr><tr><td>高分断型</td><td>H</td></tr></table></td><td>操作方式代号（注 2）</td><td><table><tr><th>型号解释</th><th>代号</th></tr><tr><td>手柄直接操作</td><td>无</td></tr><tr><td>电动操作</td><td>P</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>极数代号（注 3）</td><td><table><tr><th>型号解释</th><th>代号</th></tr><tr><td>三极</td><td>3</td></tr></table></td><td>脱扣方式代号（注 4）</td><td><table><tr><th>型号解释</th><th>代号</th></tr><tr><td>电子式</td><td>3</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>附件代号（注 5）</td><td colspan="3"><table><tr><th>附件种类</th><th>代号</th></tr><tr><td>无</td><td>00</td></tr><tr><td>报警触头</td><td>08</td></tr><tr><td>分励脱扣器</td><td>10</td></tr><tr><td>辅助触头</td><td>2</td></tr><tr><td>欠电压脱扣</td><td>30</td></tr><tr><td>分励脱扣器、辅助触头</td><td>40</td></tr><tr><td>欠电压脱扣器、分励脱扣器</td><td>50</td></tr><tr><td>二组辅助触头</td><td>60</td></tr><tr><td>欠电压脱扣器、辅助触头</td><td>70</td></tr><tr><td>分励脱扣器、报警触头</td><td>18</td></tr><tr><td>辅助触头、报警触头</td><td>28</td></tr><tr><td>欠电压脱扣器、报警触头</td><td>38</td></tr><tr><td>分励脱扣器、辅助触头、报警触头</td><td>48</td></tr><tr><td>辅报触头</td><td>58</td></tr><tr><td>二组辅助触头、报警触头</td><td>68</td></tr><tr><td>欠电压脱扣器、辅助触头、报警触头</td><td>78</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>用途代号（注 6）</td><td><table><tr><th>型号解释</th><th>代号</th></tr><tr><td>配电用保护</td><td>无</td></tr><tr><td>电动机保护</td><td>2</td></tr></table></td><td>过载报警不跳闸代号（注 7）</td><td><table><tr><th>型号解释</th><th>代号</th></tr><tr><td>无报警可调</td><td>无</td></tr><tr><td>有报警可调</td><td>III</td></tr></table></td></tr>
</table>

联系人：李莉　　自我声明时间：2020-10-08

电话：0577-57166162　　自我声明地点：浙江省温州市乐清市

电子邮箱：lili@tengen.com.cn

指定签字人：　　生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。