



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-854686

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM1E□-800L、TGM1E□-800M、
TGM1E□-800H、TGM3E□-800L、
TGM3E□-800M、TGM3E□-800H

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告

产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TGM1E□-800L、 TGM1E□-800M、TGM1E□-800H、 TGM3E□-800L、TGM3E□-800M、 TGM3E□-800H 商 标: TENGGEN 样品数量: 14 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-08-30 完成日期: 2021-10-09	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏 吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏 吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公 司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开 发区中心大道 288 号
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》	
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1	
主检: 方祥 日期: 2021-10-09	(检测机构名称、盖章) 2021 年 10 月 09 日
审核: 陈吉福 日期: 2021-10-09	
签发: 日期: 2021-10-09	
备注	见附页 2