



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-854684

(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TGM3E□-100L 、 TGM3E□-100M 、  
TGM3E□-100H、  
TGM1E□-100L 、 TGM1E□-100M 、  
TGM1E□-100H、  
TGM3E□-125L 、 TGM3E□-125M 、  
TGM3E□-125H、  
TGM1E□-125L 、 TGM1E□-125M 、  
TGM1E□-125H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



# 安全型式试验报告

<p>产品名称：塑料外壳式断路器</p> <p>型 号：TGM3E□-100L、 TGM3E□-100M、TGM3E□-100H、 TGM1E□-100L、TGM1E□-100M、 TGM1E□-100H、TGM3E□-125L、 TGM3E□-125M、TGM3E□-125H、 TGM1E□-125L、TGM1E□-125M、 TGM1E□-125H</p> <p>商 标：TENGEN</p> <p>样品数量：9 台</p> <p>样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2021-08-30</p> <p>完成日期：2021-10-09</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产者：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产企业：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市经济开发 区中心大道 288 号</p>
<p>试验依据标准： GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》</p>	
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1</p>	
<p>主检： 方祥 日期：2021-10-09</p>	<p>(检测机构名称、盖章) 2021 年 10 月 09 日</p>
<p>审核： 倪吉福 日期：2021-10-09</p>	
<p>签发： 日期：2021-10-09</p>	
<p>备注</p>	<p>见附页 2</p>