



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-867509
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: TGB3-40, TGBK-40N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：小型断路器 型 号：TGB3-40 TGBK-40N 商 标：/ 样品数量：40 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2021-09-28 完成日期：2021-10-10	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 (V048527) 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
--	--

试验结论：依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TGB3-40,TGBK-40N
Ui:500V; Uimp:4kV;
Ue:AC230V;
In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;
瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D 型;
Icn=Ics:6000A;
极数: 1P+N(带一个保护极,N 极可开闭),
IP20.

主检：方 刚 签名：方刚 日期：2021-12-15
审核：任 翔 签名：任翔 日期：2021-12-15
签发：韩美丽 签名：韩美丽 日期：2021-12-15



备注：

1. 变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
1. 静触头型号规格变更	银氧化镉 AgCdO (15) 特种铜基合金 CDC. 2	银石墨 AgC4 特种铜基合金 CDC. 8
2. 灭弧装置型号规格及供应商 变更	钢板 Q235AF 乐清市新联电器配件厂 乐清市银生电器配件厂	钢板 Q195 乐清市新联电器配件厂 温州忠辉电气有限公司 乐清市银生电器配件厂
3. 电工纯铁的型号变更	电工纯铁 DT3	电工纯铁 DT4

2. 原 CQC 认可报告编号：03601-A-20C0107-S;
3. 出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 CQC 证书编号：CQC2013010307601266;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。