

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: V2021CQC107502-844610
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeB7U-125、TeB7UZ-125

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TeB7U-125、 TeB7UZ-125 商 标: / 样品数量: 6 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-08-17 完成日期: 2021-10-30	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限 公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市 镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山 西路 2777 号																														
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																															
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeB7U-125、TeB7UZ-125; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: TeB7U-125: AC230V/240V (1P、1P+N)、AC110V/120V/230V/240V (2P)、AC400V/415V (3P、3P+N、4P); TeB7UZ-125: DC60V/80V、AC230V/240V; In: 80A、 100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: Ics: TeB7U-125、 TeB7UZ-125: 6kA; TeB7UZ-125: 7.5kA(DC60/80V); Icu: TeB7U-125、 TeB7UZ-125: 6kA; TeB7UZ-125: 10kA(DC60/80V); 选择性类别: A 类; 极数: TeB7U-125: 1P、2P、3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用)、1P+N (1 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、3P+N (3 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离); TeB7UZ-125: 1P+N (1 个保护极, N 极常通, 不适用于隔 离); 适用频率: 50/60Hz;																															
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2021-12-23	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021 年 12 月 24 日																														
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2021-12-24																															
签发: 马 琳 签名:  日期: 2021-12-24																															
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC—E 图																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更信息</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[12] 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化</td> <td>GB/T 14048.2-2008</td> <td>GB/T 14048.2-2020</td> </tr> <tr> <td>[18] 终压力变更</td> <td>5.0 N~9.0 N</td> <td>5.0 N~12 N</td> </tr> <tr> <td>[18] 超程变更</td> <td>1.2mm~2.5mm</td> <td>1.2mm~3.0mm</td> </tr> <tr> <td>[18] 动触点变更</td> <td>AgNi10</td> <td>AgZnO</td> </tr> <tr> <td>[18] 静触点变更</td> <td>银石墨 AgC4</td> <td>银石墨 AgC3</td> </tr> <tr> <td>原 CQC 证书编号</td> <td colspan="2">CQC20012270494</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P7 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>浙江省机电产品质量检测所有限公司</td> <td>C-06801-1C200853</td> </tr> <tr> <td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td> </tr> </tbody> </table>	变更信息	变更前	变更后	[12] 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020	[18] 终压力变更	5.0 N~9.0 N	5.0 N~12 N	[18] 超程变更	1.2mm~2.5mm	1.2mm~3.0mm	[18] 动触点变更	AgNi10	AgZnO	[18] 静触点变更	银石墨 AgC4	银石墨 AgC3	原 CQC 证书编号	CQC20012270494		已获证型号规格	见 P7 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C200853	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			
变更信息	变更前	变更后																													
[12] 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020																													
[18] 终压力变更	5.0 N~9.0 N	5.0 N~12 N																													
[18] 超程变更	1.2mm~2.5mm	1.2mm~3.0mm																													
[18] 动触点变更	AgNi10	AgZnO																													
[18] 静触点变更	银石墨 AgC4	银石墨 AgC3																													
原 CQC 证书编号	CQC20012270494																														
已获证型号规格	见 P7 页 5 产品认证情况																														
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C200853																													
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																															