



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-878195

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: TGB1S-125、TGB1NF-125、TGB1F-125

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



安全型式试验报告

样品名称: 小型断路器

型号规格: TGB1S-125、TGB1NF-125、
TGB1F-125

商标: /

样品数量: 35 台

样品来源: 生产企业送样

收样日期: 2022.01.24

完成日期: 2022.01.29

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工
业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工
业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐
路 332 号

试验结论: 依据 GB/T10963.1-2020 检验合格。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: TGB1S-125、TGB1NF-125、TGB1F-125;

额定工作电压 (Ue): AC230V (1P+N)、AC400V (3P+N);

额定绝缘电压 (Ui): 500V; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV;

额定电流 (In): 63A、80A、100A、125A;

瞬时脱扣类型: C 型;

运行短路能力 (Ics): 6kA; 额定短路能力 (Icn): 6kA; 单极额定接通和分断能力 (Icn1): 6kA;

极数: 1P+N (1 个保护极, N 极可开闭)、3P+N (3 个保护极, N 极可开闭)。

主检: 李玉亮 签名: 李玉亮 日期: 2022.01.29

审核: 高云 签名: 高云 日期: 2022.01.29

签发: 崔绍景 签名: 崔绍景 日期: 2022.01.29


 大连产品质量检验检测研究院有限
公司
(国家低压成套电控设备质量检验
检测中心)
2022 年 01 月 29 日

备注

- 1) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1;
- 2) 原型式报告编号: C-027-11DQ148;
出具原型式报告检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 3) 原变更报告编号: C-027-13DQ1546、02501-15DQ895、02501-16DQ704;
出具原变更报告检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4) 原证书编号: CQC20110307501470;
- 5) 此报告需与原报告合并使用方为有效。