



大连检验检测认证集团
DITCG

报告编号: 02901-V22B023C-S



18060011B027



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-858835

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: TGB3-63、TGB3H-63

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司




Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



安全型式试验报告

样品名称: 小型断路器 型号规格: TGB3-63、TGB3H-63 商标: / 样品数量: 97 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022.02.07 完成日期: 2022.02.27	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T10963.1-2020 检验合格。	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号:TGB3-63、TGB3H-63 额定工作电压 (Ue): AC230V/400V (1P)、AC400V (2P、3P、4P); 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV; 额定电流 (In): 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: B 型、C 型、D 型; 运行短路能力 (Ics): TGB3-63: 6000A; TGB3H-63: 7500A; 额定短路能力 (Icn): TGB3-63: 6000A; TGB3H-63: 10000A; 单相额定接通和分断能力 (Icn1): TGB3-63: 6000A; TGB3H-63: 10000A; 极数:1P、2P、3P、4P。	
主检: 李玉亮 签名:  日期: 2022.02.27	
审核: 高 云 签名:  日期: 2022.02.28	
签发: 崔绍景 签名:  日期: 2022.02.28	
备注	1) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1; 2) 原型式报告编号: 02401-1711900199; 出具原型式报告检测单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司); 3) 原证书编号: CQC2017010307015263 4) 此报告需与原报告合并使用方为有效。