



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: V2021CQC107502-868303
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: THB1-63, THB1C-63

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



样品名称: 小型断路器 型号: THB1-63, THB1C-63 商 标: / 样品数量: 41 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-09 完成日期: 2022-01-10	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: THB1-63, THB1C-63; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 额定工作电压 (Ue): AC230V(1P), AC230/400V(2P), AC400V(3P、4P); 额定电流 (In): 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; 运行短路能力 (Ics): 7.5kA (THB1-63), 6kA (THB1C-63); 额定短路能力 (Icn): 10kA (THB1-63), 6kA (THB1C-63); 极数: 1P、2P、3P、4P; 适用于隔离。	
主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-01-10	 
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-01-10	
签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-01-10	
备注: 变更信息详见附件表 1	