

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107333864

发证日期：2022年03月07日

有效期至：2032年03月06日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号
产品名称和系列、规格、型号	电容补偿柜 产品型号：TGG3 额定工作电压（ U_e ）：400V 额定绝缘电压（ U_i ）：690V 额定电流（ I_n ）：530.3A~63.8A 额定短时耐受电流（ I_{cw} ）：15kA 额定总容量（ Q_c ）：500kvar~60kvar 外壳防护等级：IP41、IP40、IP31、IP30 补偿相数：混合补偿（单相、三相结合补偿） 投切电容器的元件类型：复合开关 户内型 频率：50Hz 有抑制谐波功能
产品标准和技术要求	GB/T 15576-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心